



Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

ГРАНИТ™-3P,-5P,-8P,-12P
ГРАНИТ™-3PA,-5PA,-8PA,-12PA
ГРАНИТ™-3P,-5P,-8P,-12P с IP-регистратором событий

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
САПО.425513.081РП



Сертификат соответствия
С-RU.ПБ01.В.02074



ИСО 9001



Сертификат соответствия
РОСС RU.АГ17.В19086

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	5
1.1 Назначение	5
1.2 Технические характеристики	6
1.3 Комплектность прибора	7
1.4 Индикация	8
2 ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ	9
2.1 Подготовка прибора к работе	9
2.2 Порядок настройки	9
2.3 Установка пароля	12
2.4 Удаление пароля	12
2.5 Блокировка управления	13
2.6 Назначение кнопки «ТЕСТ/ЗВУК»	13
3 ОПИСАНИЕ РАДИОУСТРОЙСТВ	14
3.1 Брелок БН-Р2	14
3.2 Порт и ключи ТМ	14
3.3 Рапид-Р2	15
3.4 Полюс-Р2	15
3.5 ДИП-Р2	17
3.6 ИПР-Р2	18
3.7 Призма-Р2	18
3.8 Призма-Р2М	19
3.9 Коммуникатор	19
3.10 Подключение термодатчика	21
3.11 Аудиопрослушивание помещения	21
3.12 IP регистратор	21
4 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	28
5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	28
6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	28

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. В создание современных высококачественных технических средств охраны вложены усилия самых разных специалистов НПО «Сибирский Арсенал». Чтобы данное изделие служило безотказно и долго, ознакомьтесь, пожалуйста, с этим руководством. При появлении у Вас пожеланий или замечаний воспользуйтесь контактной информацией, приведенной в конце руководства. Нам важно знать Ваше мнение.

Настоящее руководство пользователя предназначено для изучения принципов работы, монтажа и эксплуатации приборов приемно-контрольных охранно-пожарных «Гранит-3Р,-5Р,-8Р,-12Р», «Гранит-3РА,-5РА,-8РА,-12РА» и «Гранит-3Р,-5Р,-8Р,-12Р с IP-регистратором событий».

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные «Гранит-3Р,-5Р,-8Р,-12Р», «Гранит-3РА,-5РА,-8РА,-12РА» и «Гранит-3Р,-5Р,-8Р,-12Р с IP-регистратором событий» (в дальнейшем - прибор) предназначены для охраны различных объектов, оборудованных радиоканальными охранными и пожарными извещателями.

Прибор работает с радиоканальными охранными извещателями Рапид-Р2 и Полюс-Р2, радиоканальными пожарными извещателями ДИП-Р2 и ИПР-Р2, а так же с радиоканальными комбинированными оповещателями Призма-Р2 и Призма-Р2М (см. рисунок 1.1).




Рисунок 1.1 – Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-3,-5,-8,-12 Р, РА, с IP-регистратором событий» и радиоустройства работающие с ним

Извещатели могут быть сгруппированы в зоны. Всего к прибору можно подключить до 32 извещателей и оповещателей.

Прибор контролирует наличие радиосвязи с извещателями и оповещателями.

Период контроля для Рапид-Р2 и Полюс-Р2 выбирается из ряда: 1 мин, 5 мин, 15 мин, 30 мин.

Период контроля для ДИП-Р2, ИПР-Р2 и оповещателей Призма-Р2, Призма-Р2М всегда равен 5 мин. При отсутствии связи прибор вырабатывает сигнал неисправности.

Постановка на охрану и снятие с охраны любой зоны выполняется нажатием кнопки этой зоны, расположенной на панели прибора, либо касанием ключом охраны порта Touch Memory, либо при помощи радиобрелока (кнопка «А» ставит на охрану, кнопка «В» - снимает). С помощью ключей Touch Memory и брелоков можно осуществлять групповую постановку зон на охрану и снятие с охраны.

Всего в прибор можно записать до 64 ключей Touch Memory и радиобрелоков.

Постановка на охрану и снятие с охраны любой зоны подтверждается звуком встроенного в прибор звукового оповещателя.

Если к прибору подключены одна или несколько «Призма-Р2» («Призма-Р2М»), при

постановке на охрану брелоком или ключом ТМ, «Призма-Р2» («Призма-Р2М») выдаст один короткий звуковой сигнал, а при снятии – два.

В случае пожара «Призма-Р2» воспроизведет соответствующее речевое сообщение, в случае тревоги будет подавать звуковой сигнал. А «Призма-Р2М» и в случае пожара и в случае тревоги издаст звуковые сигналы различные по тональности.

Охранные зоны ставятся на охрану по одной из тактик:

- «Открытая дверь»
- «Закрытая дверь».

Тактика «Закрытая дверь» - режим охраны включается по истечении задержки (32 с, 64 с или 96 с) после постановки на охрану или без задержки. Время задержки устанавливается в программе «Конфигуратор Гранита» (далее конфигуратор). Время задержки начинает отсчитываться с момента постановки зон на охрану.

При постановке на охрану по тактике «Открытая дверь», дверь в помещение должна быть открыта и после ее закрывания прибор встает на охрану.

Внимание! При использовании зоны как пожарной, режим охраны включается без задержки.

Для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц к органам управления прибора применена парольная защита, блокирующая постановку и снятие зон кнопками. Пароль состоит из четырех цифр (подробнее см. п.2.5).

Прибор имеет функцию оповещения о тревоге, неисправности на мобильный или стационарный телефон владельца. Для этого он имеет встроенный универсальный коммуникатор.

Настройки коммуникатора можно задать в конфигураторе или при помощи SMS (более подробно смотрите в Руководстве по эксплуатации).

1.2 Технические характеристики

Основные технические характеристики прибора приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные технические характеристики

Наименование параметра		Значение
Максимальное количество извещателей и оповещателей		32
Информативность (кол-во видов извещений)		8
Количество контролируемых зон сигнализации	«Гранит-3Р, -3РА, -3Р с IP-регистратором событий»	3
	«Гранит-5Р, -5РА, -5Р с IP-регистратором событий»	5
	«Гранит-8Р, -8РА, -8Р с IP-регистратором событий»	8
	«Гранит-12Р, -12РА, -12Р с IP-регистратором событий»	12
Диапазон рабочих частот		433,05 – 434,79 МГц
Период передачи контрольного сигнала охранным устройствам		от 8 до 200 секунд
Время контроля радиоканала с охранными устройствами		от 5 до 30 минут
Период контроля наличия связи для пожарных извещателей		5 минут
Напряжение/ток выходов ПЦН1 и ПЦН2, не более		72 В/50 мА
Параметры контактов реле ОПВ		3 А =30 В/3 А ~250 В
Ток на выходе «12 В», не более		400 мА
Дальность связи: между прибором и извещателями (оповещателями) между прибором и брелоком		300 м 200 м

Наименование параметра		Значение
Ток потребления по выходу «СИР» для питания внешнего звукового оповещателя, 12В (обязательно наличие в приборе подключенного заряженного аккумулятора), до		1 А
Ток потребления по выходу «ЛМП» для питания внешнего светового оповещателя, 12В (обязательно наличие в приборе подключенного заряженного аккумулятора), до		0,2 А
Ток потребления по выходу «ОК»		300 мА
Диапазон рабочих температур		- 10...+55 °С
Относительная влажность воздуха при +40°С, не более		90%
Напряжение питания сети (переменный ток 50 Гц)		от 187 до 242 В
Напряжение питания от аккумулятора		от 11,8 до 14,0 В
Мощность, потребляемая от сети (с заряженным аккумулятором и без внешних потребителей) во всех режимах, не более		15 Вт
Номинальная емкость резервного аккумулятора		7 Ач
Ток потребления от аккумулятора в дежурном режиме (при отсутствии внешних потребителей), не более	«Гранит-3Р, -3РА, -3Р с IP-регистратором событий, -5Р, -5РА, -5Р с IP-регистратором событий»	100 мА
	«Гранит-8Р, -8РА, -8Р с IP-регистратором событий, -12Р, -12РА, -12Р с IP-регистратором событий»	105 мА
Ток потребления от аккумулятора в режиме «Тревога», «Пожар», не более ¹	«Гранит-3Р, -3РА, -3Р с IP-регистратором событий, -5Р, -5РА, -5Р с IP-регистратором событий»	100 мА
	«Гранит-8Р, -8РА, -8Р с IP-регистратором событий, -12Р, -12РА, -12Р с IP-регистратором событий»	105 мА
Ток потребления от аккумулятора в дежурном режиме (при отсутствии внешних потребителей), не более		200 мА
Масса без аккумулятора, не более		1,5 кг
Габаритные размеры		285x210x95 мм
Средняя наработка на отказ прибора в режиме охраны или режиме снятия с охраны, не менее		40 000 ч
Срок службы, не менее		10 лет

*Примечание:*¹ – в течении первых 5-10 сек ток может достигать:
для «Гранит-3Р, -3РА, -3Р с IP-регистратором событий, -5Р, -5РА, -5Р с IP-регистратором событий» - 120мА,
для «Гранит-8Р, -8РА, -8Р с IP-регистратором событий, -12Р, -12РА, -12Р с IP-регистратором событий» - 125мА.

1.3 Комплектность прибора

Комплектность прибора соответствует данным в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Комплектность

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
САПО.425513.081	ППКОП "Гранит-12Р"	
САПО.425513.081-01	ППКОП "Гранит-8Р"	
САПО.425513.081-02	ППКОП "Гранит-5Р"	
САПО.425513.081-03	ППКОП "Гранит-3Р"	
САПО.425513.081-04	ППКОП "Гранит-12РА"	
САПО.425513.081-05	ППКОП "Гранит-8РА"	

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
САПО.425513.081-06	ППКОП "Гранит-5РА"	
САПО.425513.081-07	ППКОП "Гранит-3РА"	
САПО.425513.081-08	ППКОП «Гранит-12Р с IP-регистратором событий»	
САПО.425513.081-09	ППКОП «Гранит-8Р с IP-регистратором событий»	
САПО.425513.081-10	ППКОП «Гранит-5Р с IP-регистратором событий»	
САПО.425513.081-11	ППКОП «Гранит-3Р с IP-регистратором событий»	
—	Антенна ВУ-433-03-SMA-M	2
ОЖО.467.093ТУ	Резистор С2-33Н-0,25-7,5 кОм±5	3
САПО.425729.001	Порт ТМ	1
—	Электронный ключ DS1990А	3
САПО.425718.012	Брелок БН-Р2	1 ¹
САПО.754342.053	Наклейка	1
САПО.426477.058	Универсальный коммуникатор	1 ²
САПО.426479.026	Регистратор IP	1 ³
САПО.685621.005	Жгут	1
САПО.685621.005-01	Жгут	1
САПО.425513.081РП	Руководство пользователя	1
	Диск с программным обеспечением «Гранит» ¹	
	Кабель USB-A-mini USB-B 5P 1,8 м	1 ¹

Примечание: ¹ - поставляется по спец. заказу
² - только для «Гранит-3РА, -5РА, -8РА, -12РА»
³ - только для «Гранит-3Р, -5Р, -8Р, -12Р с IP-регистратором событий»

1.4 Индикация

В приборе предусмотрена светодиодная индикация, которая приведена в таблицах 1.3 – 1.6.

Таблица 1.3 – Индикация состояния питания прибора

Состояние питания прибора	Состояние индикатора «ПИТАНИЕ»
Прибор питается от сети, подключен аккумулятор	Светится зеленым цветом
Прибор питается от сети, нет аккумулятора	Мигает зеленым цветом
Прибор питается от аккумулятора	Светится красным цветом
Разряд аккумулятора	Мигает красным цветом

Таблица 1.4 - Индикация состояния зон

Режим	Состояние зоны	Состояние индикатора зоны
«Снят»	Не анализируется	Не светится
«Закрытая дверь»	Зона в норме	Мигает зеленым цветом
	Зона нарушена	Мигает поочередно красным – зеленым цветом
«Открытая дверь»	Зона нарушена	Мигает поочередно красным – зеленым цветом
«Неисправность»	Вскрыт корпус извещателя, нет связи с извещателем	Мигает поочередно красным – зеленым цветом

Режим	Состояние зоны	Состояние индикатора зоны
«Охрана»	Все извещатели в норме	Светится непрерывно зеленым цветом
«Тревога»	Регистрация нарушения охранным извещателем	Мигает красным цветом
«Пожар»	Сработал ИП	Светится непрерывно красным цветом

Таблица 1.5 – Индикация светодиода «БЛОК/НЕИСПР»

Режим	Индикация светодиода «БЛОК/НЕИСПР»
Включена блокировка клавиатуры	Мигает зеленым цветом
Неисправность прибора	Мигает красным цветом
Включен режим ввода пароля	Светится непрерывно зеленым цветом
Прибор готов к обновлению прошивки	Светится непрерывно красным цветом

Таблица 1.6 – Индикация радиорасширителя

Режим	Индикация светодиодов
	«1»
Есть питание	Светится непрерывно зеленым цветом
Поиск неисправных извещателей	Мигает красным цветом
Обратный поиск неисправных извещателей	Мигает зеленым цветом
Контроль связи с извещателями	Светится непрерывно красным цветом
Программирование с ПК через конфигуратор	Мигает поочередно зеленым – красным цветом

2 ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ

2.1 Подготовка прибора к работе

Перед началом работы внимательно изучите настоящее Руководство пользователя.

После вскрытия упаковки проведите внешний осмотр прибора, извещателей и оповещателей, убедитесь в отсутствии механических повреждений и проверьте комплектность.

Вкрутите антенны в разъемы на плате радиорасширителя. Антенны идут в комплекте с прибором.



Внимание! При работе с прибором не касайтесь области высокого напряжения, которая находится в левой части платы прибора.

2.2 Порядок настройки

1. Провести внешний осмотр прибора, извещателей и оповещателей. Убедитесь в отсутствии внешних повреждений
2. Подключить провод КСПВ 4x0,5 к порту ТМ, в соответствии с рисунком 2.1

Внимание! Длина провода не более 15 метров, в противном случае возможна некорректная работа порта.

3. Подключите порт ТМ к прибору (см. рисунок 2.1).







Рисунок 2.1 – Подключение порта ТМ к прибору

4. В неиспользуемые клеммы «ОК», «СИР», «ЛМП», «+12В» установите резисторы, как показано на рисунке 2.2.


Рисунок 2.2 – Установка резисторов

5. Подключить провод сети 220 В к прибору, подключить аккумулятор (красный - «+», синий - «-»).
6. Подключите кабель питания прибора к сети 220 В.
7. Убедитесь, что радиорасширитель подключен к прибору.
8. Установите программное обеспечение «Конфигуратор Гранит». Для этого запустите Setup.exe с диска, который идет в комплекте.
9. Установите драйвера, используя «Руководство по установке драйвера».
10. Запустите установленный конфигуратор.
11. Подключите кабель USB A – miniB к прибору и к компьютеру.
12. В открывшейся программе считайте конфигурацию с заводскими настройками из прибора . Так же вы можете создать новую конфигурацию  или загрузите из архива ранее созданную .
13. Установите необходимые параметры прибора во вкладке «Основные настройки».
14. Перейдите во вкладку «Зоны».
15. Откройте корпус радиоустройства, которое собираетесь добавить в зону.
16. Разомкните переключку «КС» в радиоустройстве (по умолчанию она установлена в режиме контроля качества связи).
17. Нажмите в столбце «Радиоустройства», на ячейку напротив зоны, в которую хотите добавить устройство (рисунок 2.3).


Тип зоны	Раздел	Описание	Параметры					Радиоустройство
			0	1	2	3	4	
1	Пожарная	Зона 1	28	2	1/2			Нет устройств. Для добавления нажмите на значок.
2	Охранная	Зона 2	28	2				Нет устройств. Для добавления нажмите на значок.
3	Охранная	Зона 3	28	2				Нет устройств. Для добавления нажмите на значок.
4	Охранная	Зона 4	28	2				Нет устройств. Для добавления нажмите на значок.
5	Охранная	Зона 5	28	2				Нет устройств. Для добавления нажмите на значок.
6	Охранная	Зона 6	28	2				Нет устройств. Для добавления нажмите на значок.
7	Охранная	ddd	28	1				Нет устройств. Для добавления нажмите на значок.
8	Охранная	Зона 8	28	2				Нет устройств. Для добавления нажмите на значок.
9	Охранная	Зона 9	28	2				Нет устройств. Для добавления нажмите на значок.
10	Охранная	Раздел 1 Зона 10	28	2				Нет устройств. Для добавления нажмите на значок.
11	Охранная	Зона 11	28	2				Нет устройств. Для добавления нажмите на значок.
12	Охранная	Зона 12	28	2				Нет устройств. Для добавления нажмите на значок.

Рисунок 2.3 – Добавление устройства

18. Откроется диалоговое окно 1 (если зона охранная) или 2 (если зона пожарная) рисунок 2.4.



Диалоговое окно 1



Диалоговое окно 2

Рисунок 2.4 – Диалоговые окна для записи устройства

19. Выберите тип устройства и нажмите кнопку «Начать запись радиоустройств». В диалоговом окне появится сообщение «Включите устройство. Прибор в режиме записи устройств».
20. Установите в радиоустройство основную и резервную (для пожарных извещателей) батареи, соблюдая полярность.
21. Включите питание радиоустройства. Для этого установите перемычку «П» (для Радип-Р2, Полюс-Р2, Призма-Р2 и Призма-Р2М) или переведите движок переключателя «П» в положение «ON» (для ДИП-Р2, ИПР-Р2).

Внимание! При добавлении Полюс-Р2 положите магнит напротив стрелочки на корпусе Полюс-Р2, если вы планируете использовать внутренний магнит (подробнее п.3.4) (рисунок 2.5).






Рисунок 2.5 – Положение магнита при записи Полюс-P2 в память прибора

Внимание! Если вы хотите добавить несколько однотипных (охранных или пожарных) радиоприборов в одну зону, просто последовательно включайте питание добавляемых радиоприборов.


22. Нажмите кнопку «Выход».
23. Для добавления остальных извещателей повторите п.15 – п.21.
24. Перейдите во вкладку «Ключи».
25. Нажимая на соответствующие ячейки, установите, какая зона какому разделу будет соответствовать.
26. Нажмите кнопку «Добавить ключ ТМ». Далее следуйте подсказкам конфигуратора. При успешном добавлении ключ отобразится в таблице.
27. Для добавления нескольких ключей повторите п.25.
28. Для добавления брелоков, нажмите кнопку «Добавить брелок». Далее следуйте подсказкам конфигуратора. При успешном добавлении, брелок (идентификатор брелока) отобразится в таблице
29. Установите, каким разделом будут управлять ключи, для этого нажмите на ячейку с названием раздела (например, Раздел 2), а затем кнопку «Добавить ключ ТМ».
30. Установите одному из ключей атрибут «мастер-ключ». Это необходимо для последующего программирования ключей без использования конфигуратора.
31. Перейдите во вкладку «Радиопристройства», установите необходимые параметры и нажмите кнопку «Записать»
32. Перейдите во вкладку «Коммуникаторы»
33. Установите SIM карты в разъемы на плате коммуникатора.
34. Установите необходимые параметры для коммуникатора в конфигураторе.
35. Заведите необходимое количество пользователей и задайте им настройки
36. Завершив настройку прибора, запишите созданную конфигурацию в память прибора,

нажав на иконку  «Записать в прибор».

Внимание! При необходимости конфигурацию можно сохранить в архив или в файл. Для этого необходимо нажать на иконку  (сохранить в архив) или  (записать в файл).

2.3 Установка пароля

Установите на плате прибора переключки J1 ... J4 в положение «замкнуто».

 Переключки J8 и J10 – снимите.


Светодиод «2» начнет мигать, показывая, что прибор перешел в режим программирования. Для перехода в режим ввода пароля нажмите на передней панели прибора кнопку БЛОК. Светодиод БЛОК/НЕИСПР загорится зеленым. Светодиод «2» погаснет.

Пароль состоит из 4-х цифр. Введите новый пароль, нажав 4 любые кнопки зон. При нажатии кнопкой соответствующий светодиод зоны будет загораться, подтверждая нажатие.

После нажатия 4-й кнопки прибор запомнит пароль и выйдет из режима ввода пароля, подтверждая это кратковременным миганием светодиода «2».

Установите переключку J10.

2.4 Удаление пароля

 Установите на плате прибора переключки J1 ... J4 в положение «замкнуто».

Переключки J8 и J10 – снимите.

Светодиод «2» начнет мигать, показывая, что прибор перешел в режим программирования. Нажмите на передней панели прибора кнопку БЛОК. Загорится светодиод БЛОК/НЕИСПР зеленым. Светодиод «2» погаснет.

Нажмите кнопку БЛОК/НЕИСПР. Прибор удалит пароль и выйдет из режима ввода пароля со звуковым подтверждением.

Установите перемычку J10.

2.5 Блокировка управления

В заблокированном состоянии светодиод «БЛОК/НЕИСПР» на передней панели прибора переключается зеленым цветом.

Включение и выключение блокировки осуществляется вводом пароля.

Перед вводом пароля необходимо нажать кнопку «Блок» на передней панели. Светодиод «БЛОК/НЕИСПР» загорится зеленым, показывая, что можно вводить пароль. Подождите 2 секунды. Введите пароль, нажав четыре кнопки. На ввод пароля дается 10 секунд.

Успешный ввод пароля подтверждается звуковым сигналом, после чего блокировка изменит свое состояние на обратное (включится или выключится). Состояние блокировки запоминается при выключении питания прибора.

Внимание! С предприятия-изготовителя прибор поставляется без установленного пароля.

2.6 Назначение кнопки «ТЕСТ/ЗВУК»

После кратковременного нажатия на кнопку «ТЕСТ/ЗВУК»:

- прибор перейдет в режим тестирования светодиодных индикаторов зон (поочередно мигают красным и зеленым цветом) и внутреннего звукового оповещателя (издает звуковой сигнал меняющейся тональности), а через 10 с автоматически вернется в исходное положение. Переход в режим тестирования возможен только из нормального состояния (не тревожного).

- выключится тревожный звуковой сигнал до появления новой тревоги.

3 ОПИСАНИЕ РАДИОУСТРОЙСТВ

3.1 Брелок БН-Р2





Рисунок 3.1 – Брелок БН-Р2

При помощи брелока можно поставить на охрану (кнопка «А») и снять с охраны (кнопка «В») заданные зоны. Так же брелок можно использовать как «тревожную кнопку» (кнопка «F»).

Если вы хотите использовать «тревожную кнопку», необходимо в одной из охранных зон раздела, в который прописан брелок, установить функцию «тихая тревога»

(Конфигуратор→Зоны→).

При нажатии на кнопку брелока «F», на передней панели прибора светодиод соответствующей зоны будет мигать красным цветом, при этом внешние оповещатели (лампа и сирена) не перейдут в режим тревоги. Если в приборе установлен коммуникатор, то он оповестит о тревоге на указанный номер.

3.2 Порт и ключи ТМ



Рисунок 3.2 – Порт и ключ ТМ

При помощи ключа ТМ осуществляется постановка на охрану и снятие с охраны соответствующих зон (задается в конфигураторе). Для этого необходимо прикоснуться ключом к порту ТМ.

Ключ может быть запрограммирован как ключ охраны (для постановки на охрану и снятия с охраны) или как мастер-ключ (для последующего программирования ключей охраны без использования конфигуратора).

3.3 Рапид-Р2



Рисунок 3.3 – Рапид-Р2

Извещатель Рапид-Р2 предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и передачи извещения прибору по радиоканалу.

Питание Рапид-Р2 осуществляется от литиевой батареи CR123A 3В.

Состояние Рапид-Р2 индицируется светодиодом красного цвета:

- включение извещателя после установки батареи питания – 2-х секундная вспышка;
- режим поиска радиосети – вспышки с постоянным периодом 8 с;
- радиообмен с прибором при передаче всех сигналов.

Извещатель имеет два уровня чувствительности:

- "нормальная" – при разомкнутой переключке «ЧВ»;
- "пониженная" - при замкнутой переключке.

При установке Рапид-Р2 проверьте, что он находится в зоне уверенной радиосвязи с прибором. Для контроля уровня радиосигнала установите переключку «КС» в положение «замкнуто». При уверенном сигнале светодиод на извещателе будет непрерывно светиться. Переключку «КС» после проверки разомкнуть.

Не следует устанавливать Рапид-Р2 вблизи объектов, являющихся мощными источниками тепла или имеющих свойство быстро менять свою температуру (камины, печи, кондиционеры, радиаторы отопления и т.п.), в местах с сильными потоками воздуха или возможностью попадания прямых световых лучей (см. рисунок 3.4).





Рисунок 3.4 – Схемы неверного расположения устройства

3.4 Полюс-Р2



а)



б)

Рисунок 3.5 – Полюс-Р2 а) старый вариант; б) новый вариант

Извещатель охранный радиоканальный магнитоконтактный Полюс-Р2 предназначен для охраны оконных и дверных проемов или других предметов и передачи извещения прибору по радиоканалу.

Полюс-Р2 имеет внутренний магнитоконтактный датчик, также к нему можно подключить внешние магнитоконтактные извещатели и порт Touch Memory.

Питание извещателя осуществляется от литиевой батареи CR123A 3В.

При установке Полюс-Р2 проверьте, что он находится в зоне уверенной радиосвязи с прибором. Для контроля уровня радиосигнала установите переключку «КС» в положение «замкнуто». При уверенном сигнале светодиод на извещателе будет непрерывно светиться красным цветом. Переключку «КС» после проверки разомкнуть.

Индикация Полюс-Р2 приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Индикация Полюс-Р2

Состояние извещателя	Зеленый цвет светодиода	Красный цвет светодиода
Переход в рабочий режим после включения питания	вспышка 3 с	–
Поиск радиосети	–	вспышки с периодом 8 с
Норма	–	–
Отправка извещений на прибор	одиночные или серийные вспышки	–
Отправка на прибор ключа ТМ	одиночные или серийные вспышки красным/зеленым	
Контроль качества связи	–	непрерывное/прерывистое свечение*
Служебные режимы, задаваемые с прибора		
Поиск неисправных	–	вспышки с периодом 2 с
Индикация исправных	вспышки с периодом 2 с	

* – При установке переключки «КС» непрерывное или с кратковременными (до 1с) погасаниями свечение индикатора сигнализирует о нормальном уровне радиосигнала, достаточном для устойчивой работы извещателя.




Рисунок 3.6 – Подключение порта ТМ



Рисунок 3.7 – Подключение внешних извещателей

Если вы планируете использовать внутренний магнитоконтактный датчик, то при записи Полюс-Р2 в память прибора, необходимо положить магнит напротив стрелочки (треугольника) на корпусе см. рисунок 3.8.



Рисунок 3.8 – Положение магнита при записи Полюс-Р2 в память прибора

С помощью зарегистрированных ключей ТМ можно осуществлять постановку на охрану и снятие с охраны соответствующего раздела.

3.5 ДИП-Р2



Рисунок 3.9 – ДИП-Р2

Извещатель ДИП-Р2 предназначен для обнаружения возгораний в закрытых помещениях, сопровождающихся появлением дыма. Извещатель регистрирует оптическое излучение, отраженное от частиц дыма, и передает информацию на прибор.

Питание извещателя осуществляется от основной и резервной литиевых батарей. В качестве основной используется литиевая батарея CR123A, а в качестве резервной – CR2032.

При установке ДИП-Р2 проверьте, что он находится в зоне уверенной радиосвязи с прибором. Для контроля уровня радиосигнала установите переключатель «КС» на плате ДИП-Р2 в положение «ON». При уверенном сигнале светодиод на извещателе будет непрерывно светиться красным цветом. Переключатель «КС» после проверки вернуть в исходное положение.

Состояние ДИП-Р2 индицируется светодиодом красного цвета:

- «ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ» - светодиод не горит;
- «ПОЖАР» - постоянно светится красным цветом.

3.6 ИПР-Р2





Рисунок 3.10 – ИПР-Р2

Извещатель радиоканальный пожарный ручной механический ИПР-Р2 предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной сигнализации.

Питание извещателя осуществляется от основной и резервной литиевых батарей. В качестве основной батареи используется литиевая батарея CR123A, а в качестве резервной – CR2032.

При установке ИПР-Р2 проверьте, что он находится в зоне уверенной радиосвязи с прибором. Для контроля уровня радиосигнала на плате ИПР-Р2 имеется переключатель «КС» (см.таблица 3.2).

Таблица 3.2 – Положение переключки «КС»

Положение переключки		Выбор режимов
«КС»	I  КС	Режим контроля качества связи
	I  КС	Дежурный режим

При уверенном сигнале светодиод на извещателе будет непрерывно светиться красным цветом.

В случае пожара необходимо открыть защитное стекло и нажать приводную кнопку вниз, светодиод на ИПР-Р2 будет гореть красным. ИПР-Р2 передаст информацию о пожаре прибору.

Для перевода ИПР-Р2 в дежурный режим, необходимо установить ключ в отверстие в нижней части корпуса до упора. Приводная кнопка вернется в исходное положение.

3.7 Призма-Р2



Рисунок 3.11 – Призма-Р2



Комбинированный радиоканальный оповещатель «Призма-Р2» предназначен для Гранит -3,-5,-8,-12 -Р,-РА, с IP-регистратором событий 29.11.2012

оповещения в виде световых и звуковых сигналов в радиоканальной системе «Гранит-3Р,-5Р,-8Р,-12Р» («Гранит-3РА,-5РА,-8РА,-12РА»). «Призма-Р2» в случае пожара воспроизводит речевое сообщение, в случае тревоги подает звуковой сигнал.

Питание «Призма-Р2» осуществляется от основной (GB1) и резервной (GB2) батарей, в качестве которых используются литиевые батареи CR123А.

При установке Призма-Р2 (Призма-Р2М) проверьте, что он находится в зоне уверенной радиосвязи с прибором. Для контроля уровня радиосигнала разъедините разъем динамической головки, установите перемычку «КС» в положение «2». При уверенном сигнале светодиоды на оповещателе будут непрерывно светиться желтым цветом.

Таблица 3.3 – Положение перемычки «КС»

Положение перемычки		Выбор режимов
«КС»	1  2	Режим контроля качества связи
	1  2	Дежурный режим

В случае пожара Призма-Р2 воспроизведет речевое сообщение: *«Внимание! Пожарная тревога! Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание»*, а в случае тревоги подает звуковой сигнал.

3.8 Призма-Р2М



Рисунок 3.12 – Призма-Р2М

Комбинированный радиоканальный оповещатель «Призма-Р2М» предназначен для оповещения в виде световых и звуковых сигналов в радиоканальной системе «Гранит-3Р,-5Р,-8Р,-12Р» («Гранит-3РА,-5РА,-8РА,-12РА»). Все сигналы оповещателя отличаются друг от друга по тональности.

Питание «Призма-Р2М» осуществляется от основной (GB1) и резервной (GB2) батарей, в качестве которых используются литиевые батареи CR123А.

При установке оповещателя проверьте, что он находится в зоне уверенной радиосвязи с прибором. Для контроля уровня радиосигнала замкните перемычку «КС» на плате оповещателя. При уверенном сигнале светодиоды на оповещателе будут непрерывно светиться красным цветом.

При пожаре и при тревоге Призма-Р2М подаст звуковые сигналы различной тональности.

3.9 Коммуникатор

Коммуникатор позволяет пользователю:

- получать информацию на сотовый или проводной телефон о текущем состоянии объекта по событию и запросу (передача информации может осуществляться речевым и текстовым SMS сообщением);
- удаленно управлять внешним устройством (например, освещением). Отправив соответствующий запрос, можно включить или выключить внешнее устройство, подключенное к разъему Х3 на плате коммуникатора;
- запрашивать температуру помещения, в котором установлен прибор.




Рисунок 3.13 – Коммуникатор

Настройка коммуникатора осуществляется при помощи конфигуратора или при помощи SMS сообщений.

К коммуникатору можно подключить два термодатчика (см.п.3.10).

Получить информацию о температуре можно с помощью SMS запроса или с помощью конфигуратора, при подключении прибора к ПК.

При достижении температуры порогового значения (задается пользователем в конфигураторе), прибор формирует сообщение и отправляет его на указанные номера.

Для удаленного управления прибором необходимо отправить SMS сообщение. Текст сообщений и описание команд приведены в таблице 3.4.

Внимание! Настоятельно рекомендуем установить пароль для удаленного управления.

При удаленном управлении прибором вначале SMS указывается пароль, а потом через пробел команда.

При звонке на ГТС после запроса пароля необходимо ввести пароль и нажать #. Если пароль установлен не был, после сообщения «Введите пароль» необходимо нажать #.

Таблица 3.4 - Команды удаленного управления

Описание команды	Текст сообщения
Запрос баланса SIM-карты	B или b
Управление выходом X3 на плате коммуникатора	R-запрос текущего состояния R1-включено R0-выключено
Постановка на охрану указанных зон	SET1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, где 1,2,3,...,12 – номера зон
Снятие с охраны указанных зон	REMOVE1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, где 1,2,3,...,12 – номера зон
Перепостановка указанных зон	RESET1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, где 1,2,3,...,12 – номера зон
Управление реле ПЦН1, ПЦН2 и ПЦН3	PCNX=0, PCNX=1, где X – номер реле ПЦН; 0 – выключить, 1 - включить
Запрос текущего состояния	ST

3.10 Подключение термодатчика

Термодатчик (ТД) нужен для контроля температуры в охраняемом помещении.

К коммуникатору можно подключить два термодатчика. Термодатчик выполнен в виде жгута с розеткой. Розетка имеет метку зеленого цвета (на рисунке 3.14 помечена плюсовым выводом термодатчика) и подключается на джамперную вилку коммуникатора J1 или J2 ближе к модулю SIM900. Через 1 минуту после включения прибора ТД определит температуру.

Получить информацию о температуре можно с помощью SMS запроса или при подключении прибора к ПК с установленным ПО.




Рисунок 3.14 – Подключение термодатчика

При достижении температуры порогового значения (определяется пользователем), прибор формирует сообщение и отправляет его на указанные номера. Настройка порогового значения производится из ПО «Конфигуратор Гранит».

3.11 Аудиопрослушивание помещения

При звонке на GSM-номер объекта возможно прослушивание звука, полученного на внешний микрофон. Для этого микрофон нужно подключить к разъему X4 (контакты «micp» и «micn»).

Для входа в режим аудиопрослушивания следует нажать цифру “3” в конце речевого сообщения и воспроизведения «голосового меню». Для того, чтобы закончить работу с коммуникатором, нужно разорвать соединение («положить трубку»).

Для аудиопрослушивания помещения следует применять электретный микрофон с рабочим напряжением 1,25-2,5 В.

3.12 IP регистратор




Рисунок 3.15 – IP регистратор

IP регистратор предназначен для регистрации событий, происходящих в приборе, с указанием времени, в которое произошло событие.

IP регистратор также используется для добавления текстовых меток, просмотра текущего состояния прибора, просмотра журнала событий и удаленного управления прибором (постановка на охрану, снятие с охраны и управление реле ПЦН) через WEB интерфейс.

Для доступа к WEB интерфейсу может использоваться одна из двух учетных записей:

1. Учетная запись «Администратор»;
2. Учетная запись «Пользователь».

Учетная запись «Администратор» позволяет управлять прибором удаленно, изменять все настройки (в т.ч. изменение логина и пароля для авторизации) и просматривать текущее состояние прибора.

Учетная запись «Пользователь» позволяет управлять зонами, реле ПЦН и просматривать текущее состояние прибора.

Логин и пароль могут состоять из любых символов, но не более 8.

По умолчанию логин администратора: adm, пароль – adm. Логин пользователя – user, пароль пользователя – user.

Внимание! Если в течение четырех минут и более обращений к WEB интерфейсу не производится, то авторизация прекращается.

Просмотреть журнал событий и текущее состояние прибора можно без авторизации, если ранее в настройках был установлен параметр «разрешить доступ к журналу событий и состоянию прибора без процедуры авторизации». Для этого необходимо знать только IP адрес WEB интерфейса.

Для просмотра журнала событий в адресной строке браузера введите IP адрес и /journal.html, например: 212.20.50.79/journal.html.

Для просмотра текущего состояния прибора введите IP адрес и /status.html, например: 212.20.50.79/status.html.

На плате IP регистратора установлены две переключки J1 и J2. Назначение переключек приведено в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Назначение переключек

J1	Замкнут	Нормальный режим работы регистратора.
	Разомкнут	Режим программирования сетевых и прочих настроек. Администратор может просматривать и изменять любые настройки регистратора.

J2	Замкнут	Администратору разрешено просматривать и изменять настройки регистратора (кроме сетевых) в нормальном режиме работы регистратора
	Разомкнут	Страничка настроек в нормальном режиме работы регистратора отключена - Администратор не может просматривать и изменять настройки регистратора

Для подключения и первоначальной настройки необходимо выполнить следующую последовательность операций:

1. Подключить IP регистратор к ПК кабелем Ethernet.
2. Отключить в настройках браузера использование прокси (шлюза) .
3. Включите (разрешите) в браузере использование cookie.
4. Снимите перемычку J1 на плате IP регистратора.
5. Подключите IP регистратор к разъему XS4 или XS5 на плате прибора. Подайте питание на прибор
6. Запустите на ПК браузер.
7. Зайдите в панель Пуск→Панель управления→Сетевые подключения
8. Откроется окно. В нем необходимо щелкнуть два раза по надписи «Подключение по локальной сети». Откроется окно показанное на рисунке 3.16.




Рисунок 3.16 – Подключение по локальной сети

9. Нажмите кнопку «Свойства». Откроется следующее окно.




Рисунок 3.17 – Свойства подключения по локальной сети

10. Выделите строку «Протокол Интернета(TCP/IP)» и нажмите кнопку «Свойства».
11. Откроется окно (рисунок 3.18)




Рисунок 3.18 – Первоначальная настройка IP адреса

В нем необходимо установить параметр «Использовать следующий IP адрес» и вручную ввести:

IP адрес: 192.168.1.250
 Маска подсети: 255.255.255.0.
 И нажмите кнопку «ОК»

12. Введите в адресной строке браузера IP адрес 192.168.1.251.
13. Откроется окно авторизации рисунок 3.19




Рисунок 3.19 – Окно авторизации

14. Введите в поле ввода «Пользователь» adm
15. Введите в поле ввода «Пароль» adm.
16. Нажмите кнопку «ОК».
17. Откроется страница «Состояние/Управление» (рисунок 3.20)

Состояние / Управление Журнал событий Настройки Помощь Выход

Прибор:

Зона №	Тип	Состояние	Описание
<input type="checkbox"/> 1	пожарная	норма	
<input type="checkbox"/> 2	охранная	снята	
<input type="checkbox"/> 3	охранная	норма	
<input type="checkbox"/> 4	охранная	снята	
<input type="checkbox"/> 5	охранная	норма	
<input type="checkbox"/> 6	охранная	снята	
<input type="checkbox"/> 7	охранная	норма	
<input type="checkbox"/> 8	охранная	снята	
<input type="checkbox"/> 9	охранная	норма	
<input type="checkbox"/> 10	охранная	снята	
<input type="checkbox"/> 11	охранная	норма	
<input type="checkbox"/> 12	охранная	снята	

Снять с охраны Взять на охрану Переопределить тревожные

Считать Состояние прибора

Считать автоматически каждые 30 сек.

Реле	Состояние
<input type="checkbox"/> пцц1	отключено
<input type="checkbox"/> пцц2	включено
<input type="checkbox"/> пцц3/опв	отключено

Отключить Включить

Неисправность:

- резервного питания

Рисунок 3.20 – Состояние/управление IP регистратором

18. Перейдите во вкладку «Настройки» (рисунок 3.21).

Сеть	
IP адрес	<input type="text" value="192.168.1.64"/>
MAC адрес (F0.4B.6A.00.00.0D)	<input type="text" value="F0.4B.6A.00.00.0D"/>
Маска сети	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
Шлюз	<input type="text" value="192.168.1.1"/>

Авторизация	
Логин пользователя	<input type="text" value="user"/>
Пароль пользователя	<input type="password" value="****"/>
Логин администратора	<input type="text" value="adm"/>
Пароль администратора	<input type="password" value="***"/>

разрешить доступ к журналу событий и состоянию прибора без процедуры авторизации

запоминать Пользователя и в следующем сеансе авторизоваться автоматически

Удаленное управление	
<input type="checkbox"/>	разрешить постановку/перепостановку зон на охрану
<input type="checkbox"/>	разрешить снятие зон с охраны
<input type="checkbox"/>	разрешить включение/выключение реле

Описание (текстовая метка)	
Прибор:	
Зона 1:	
Зона 2:	
Зона 3:	
Зона 4:	
Зона 5:	
Зона 6:	
Зона 7:	
Зона 8:	
Зона 9:	
Зона 10:	
Зона 11:	
Зона 12:	

Дата и время					
число	месяц	год	час	мин.	сек.
22	декабря	2011	15	23	25

Установить дату и время					
число	месяц	год	час	мин.	сек.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Установить текстовую метку (до 15 символов)	
Прибор: <input type="text"/>	<input type="button" value="Применить"/>

Рисунок 3.21 – Подключение и первоначальная настройка IP регистратора

- Измените IP адрес, MAC адрес, маску подсети и шлюз. Эти данные необходимо запросить у провайдера или системного администратора.
- При необходимости измените настройки удаленного управления. После изменения настроек нажмите кнопку «Применить».

Внимание! Для доступа через Internet на WEB интерфейс, внешний IP адрес должен быть статическим и «белым».

- Измените логины и пароли, при необходимости, настройки авторизации.
- После изменения этих настроек нажмите кнопку «Применить».

Внимание! Чтобы избежать несанкционированного доступа к настройкам прибора, необходимо сменить логины и пароли.

- Добавьте текстовые метки зонам и прибору. Они будут отображаться во вкладке «Состояние/управление» в таблице «Прибор», в столбце «Описание».

Для того чтобы добавить текстовую метку необходимо:

- выбрать из выпадающего списка прибор или соответствующую зону, в таблице «Описание (текстовая метка)».
- Введите любой текст. Его длина не должна превышать 14 символов.
- Нажмите кнопку «Применить».

Внимание! Кнопку «Применить» необходимо нажимать для каждой метки отдельно.

24. Считайте дату и время с прибора, нажав кнопку «Считать».

Если дата и время не совпадают с текущими, то введите эти данные вручную.

25. Нажмите кнопку «Применить». Информация о текущем времени должна обновиться.

26. Установите переключку J1 на плате IP регистратора. IP регистратор перезапустится с новыми настройками. Светодиоды на плате IP регистратора моргнут последовательно.

Для просмотра событий, которые происходили в приборе, перейдите во вкладку «Журнал событий» (рисунок 3.22).




Рисунок 3.22 – Журнал событий

Все произошедшие события хранятся в памяти IP регистратора и отображаются в WEB интерфейсе в виде таблицы. Максимальное количество хранящихся в памяти событий 10000.

Для того чтобы посмотреть события за определенный период, необходимо ввести дату начала периода и дату окончания периода в формате: дд.мм.гггг и нажать кнопку «Показать».

В этой вкладке также можно сделать фильтрацию по событиям. Для этого необходимо отметить нужные события и нажать на клавиатуре клавишу «Enter» или нажать кнопку «Показать».

Нажимая на кнопки: «-20 до», «-1 до», «+1 после», «+20 после» вы можете пролистывать по 20 событий или по одному, а при нажатии на кнопку «Последние» - отобразятся последние события.

4 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Техническая
поддержка

тел.: (383) 258-19-67

skype: arsenal_servis

НПО «Сибирский
Арсенал»
Россия, 630073,
г. Новосибирск,
мкр. Горский, 8а

тел.: 8-800-200-00-21
(383) 240-85-40

e-mail:
info@arsenalnpo.ru
сайт:
www.arsenal-npo.ru

Сервисный центр

Россия, 630073,
г. Новосибирск, а/я 112

e-mail:
support@arsenalnpo.ru

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийных обязательств 3 года.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить по своему усмотрению ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя прибора бесплатно. На приборы, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки прибора. Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства.

Дата продажи:

Название торгующей организации:

МП

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-_____» соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:

Заводской номер:

Штамп ОТК
